

Obnova pomníku padlým v obci Rašovice



situace

Pomník je umístěn na návsi v parku v obci Rašovice, okres Nymburk.
Pomník je zhotoven z litého terasu, žulové desky s porcelánovými fotografiemi a dřevěného plůtku, který chybí.

restaurátorský záměr

Restaurátorský zásah bude proveden v souladu se současnou metodikou ústavů památkové péče České republiky. Restaurování si klade za cíl zachovat v maximální možné míře hmotnou podstatu památky, včetně stop stáří. Použité materiály a postupy budou konzultovány s investorem a technologem. Všechny zásahy do památky budou provedeny se snahou o maximální možnost jejich reverzibility.

Vzhledem k rozsáhlým rekonstrukcím lze zvolit několik přístupů k obnově pomníku. Dle dohody s investorem byla vybrána varianta kompletní náhrady za moderní materiál (litý beton s kamenickým opracováním), který bude tvarovou replikou původního pomníku.

současný stav objektu

1. Pomník má narušené základy a je nahnutý.
2. Chybí původní dřevěný plůtek.
3. Základy plůtku včetně schodů jsou narušeny a jednotlivé díly jsou dislokovány.
4. Povrch umělého kamene pokrývá biologické napadení řasami a lišejníky.
5. Kámen je znečištěn tmavými depozity z atmosféry.
6. V blocích teracca jsou trhliny, kterými zatéká do kamene.
7. Nápisová deska je uvolněná a chybí na ní jeden porcelánový medailon s fotografií.
8. Písmo má dožilou povrchovou úpravu.
9. Spárovací malta je uvolněná.
10. K narušení základů přispívá i nevhodná výsadba dřevin u pomníku.

Navrhovaný postup prací na úplnou rekonstrukci pomníku

- Odstranění dřevin.*
- Zaměření pomníku.
- Odvoz zeminy z pomníku.*
- Likvidace dožilého teracca a plůtku.*
- Sejmутí nápisové desky z pomníku, oprava písma a doplnění chybějící fotografie. (bude-li investorem dodána)
- Rozebrání samotné stély pomníku (pokud to její stav dovolí).*
- Vytvoření nových základů plůtku systémem ztraceného bednění s ocelovým armováním, a to do hloubky min. 80 cm.
- Vytvoření nového základu pro stélu pomníku, min 80 cm do hloubky, vyzdění z kvalitních plných cihel, v horní části alespoň 30 cm dlouhá betonová deska s kari-sítí. (dle situace lze alternativně zvolit i betonový monolit).
- Zhotovení pomníkové stély z litého betonu s povrchovou úpravou.
- Osazení stély na hydroizolaci zhotovenou na základové desce.
- Zhotovení soklu a sloupků plůtku z litého betonu s povrchovou úpravou vč. schůdků a přístupové desky ke stéle.
- Zhotovení nového dřevěného plůtku z modřínového dřeva opatřeného kvalitním olejovým nátěrem.
- Terénní úpravy okolí pomníku.*

** Bude provedeno vlastními silami zadavatele.*