


Legenda:

- 1 Kanalizační potrubí
Materiál se zvýšenou odolností proti praskání a rychlému šíření trhlin, jednovrstvá trubka, homogení v celém průřezu z materiálu
podtlak - PVC DN 80, PN 10; gravitace - PVC PP DN 250, SN 12
- 2 Podsyp potrubí - urovnán a uhuťněn
- 3 Obsyp potrubí
- 4 Zásyp zeminou z výkopu, hutněný po vrstvách (tl. max. 300 mm)
- 5 Štěrkodrt' - frakce 0/45 třídy B nebo C
- 6 ACP 22 S - obalované kamenivo střední
- 7 Živičná vrstva ACL 16 S tl. 70 mm
- 8 Obrusná vrstva ACO 11 S tl. 40 mm
- 9 Zatravnění + ohumusování v tl. 150 mm, nebo oprava dle stávajícího stavu
- 10 Signaliažní vodič k podtlakové části kanalizace
- 11 Stavební drenáž DN 100 ve štěrkovém obsypu (pouze v případě výskytu spodní vody)
- 12 Mezivstřík spojovací emulzí




Poznámky:

- 1. Hutnění zemin provádět tak, aby na úrovni pláně vozovky byl modul přetvárnosti min. E= 45 MPa
- 2. Způsob pažení výkopu volit dle soudržnosti zeminy - zátažné (alt. pažící boxy)
- 3. Tloušťky jednotlivých vrstev jsou uvedeny po zhuštění.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

DPS

Generální projektant	SUDOP Project Plzeň a.s.	 <div>SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 1007/35,301 00 Plzeň Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz</div>		
Odpovědný projektant stavby	Ing. Stanislav Diviš <i>Diviš</i>			
Odpovědný proj. objektu - SO	Ing. Stanislav Diviš <i>Diviš</i>			
Vypracoval	Ing. Stanislav Diviš <i>Diviš</i>			
Kontroloval	Petr Krátký			
Místo stavby	Obec Budiměřice, okres Nymburk, Středočeský kraj			
Investor	Obec Budiměřice - Budiměřice 7, 288 02 Nymburk			
Akce:	VÝSTAVBA PODTLAKOVÉ KANALIZACE A VODOVODU V ULICI "U SKÁLY" V BUDIMĚŘICÍCH SO 310 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	Číslo zakázky	644-20-2-3	
Obsah:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ	Datum	04/2021	
		Formát	420 x 297	Kopie č.
		Část dokumentace	D	
		Měřítko	Číslo výkresu	
		1:20	1.8	